



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IO-832010994-N127-2015
MF DE IR DM/07/15

OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES PARA POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN RELACION CON LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CON LA INTERVENCIÓN DE: ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO Y EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA, REPRESENTANTE, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
PREGUNTAS DEL ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN: EN LA PARTIDA DE DRENAJES NO SE TRAE CONTEMPLADA LA CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL, ¿ASI QUEDARA SIN CONECTARSE A LOS SERVICIOS PUBLICOS?	1	RESPUESTA: NO ESTA CONTEMPLADA LA CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL, ESTA SE CONSIDERARA EN UNA SEGUNDA ETAPA
EN EL CONCEPTO 21 Y 22 DE SALIDAS SANITARIAS PARA WC Y LAVABO, SOLICITAN COTIZAR SALIDA COMPLETA PERO SE NECESITA EL ISOMETRICO PARA PODER HACER EL DESGLOSE DE LAS PIEZAS REQUERIDAS Y ASI PODER COTIZAR LO NECESARIO.	2	SE ENTREGA ISOMETRICO DE SALIDAS SANITARIAS (WC Y LAVABO).
EN EL CONCEPTO 26 DE LA LINEA DE LLENADO DE CISTERNA, SOLICITAN COTIZAR VALVULAS Y CONEXIONES, PERO SE NECESITA EL ISOMETRICO PARA PODER HACER EL DESGLOSE DE LAS PIEZAS REQUERIDAS Y PODER COTIZAR LO NECESARIO	3	SE ENTREGA ISOMETRICO DE LINEA DE LLENADO DE CISTERNA.
EN LA PARTIDA DE INSTALACION ELECTRICA NO SE TRAE CONTEMPLADO EL CONCEPTO DE CHASIS, APAGADOR Y TAPA, ¿ASI SE QUEDARAN LAS SALIDAS CON LOS CABLES DESCUBIERTOS?	4	CONCEPTO 27.- INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE ½" Y ¾" CABLE THW DEL No. 12 Y No. 14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS. INCLUYE: CHASIS, TAPA PLASTICA MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, APAGADOR, RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IO-832010994-N127-2015
MF DE IR DM/07/15

OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES PARA POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

		EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD: SAL. CANTIDAD: 16
EN LA PARTIDA DE INSTALACION ELECTRICA NO SE TRAE CONTEMPLADO EL CONCEPTO DE CHASIS, CONTACTO Y TAPA, ¿ASI SE QUEDARAN LAS SALIDAS CON LOS CABLES DESCUBIERTOS?	5	CONCEPTO 28- INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No. 10 PARA CONTACTO CON DESARROLLO DE 6.00 MTS. INCLUYE: CHASIS, TAPA PLASTICA MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, CONTACTO DUPLEX, RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD: SAL. CANTIDAD: 27
LA INSTALACION ELECTRICA; ¿SE QUEDARAN CON EL CABLE COLOCADO A LA VISTA Y AL DESCUBIERTO?; POR QUE NO SE TIENE PUERTAS NI VENTANAS Y SE LOS PODRIAN ROBAR.	6	RESPUESTA: SI, LA INSTALACION ELECTRICA SE QUEDARA COLOCADO A LA VISTA Y AL DESCUBIERTO.
PREGUNTA DEL ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO: EN LA INFORMACION SUBIDA AL SISTEMA COMPRA NET NO SE INCLUYEN LOS PLANOS DIGITALIZADOS DEL PROYECTO; ¿NOS FACILITARAN LOS PLANOS DIGITALIZADOS?	7	SE ENTREGAN LOS PLANOS DIGITALIZADOS MISMOS QUE SE DEBERAN ANEXAR EN LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA, DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA SU PROPUESTA EN TAMAÑO NORMAL (60 X 90 CM) O MINIMO EN TAMAÑO DOBLE CARTA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IO-832010994-N127-2015
MF DE IR DM/07/15

OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES PARA POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

POR EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO

COMITÉ DE OBRA

LIC. SALVADOR AVINA CID


DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA



SINDICATURA MUNICIPAL


LIC. RAUL NUÑEZ TORRES

NO.	PARTICIPANTES	FIRMAS
1	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	
2	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	



ISOMETRICO
INST. SANITARIA





ISOMETRICO

INST. HIDRAULICA LINEA DE LLENADO

[Handwritten signatures and scribbles]