


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE BOMBEO


ARRANCADOR TENSION PLENA



AJUSTE DE PROTECCIÓN
AMPERAJE NOMINAL + 1.25 %
DE PROTECCIÓN PARA EL ARRANQUE
AJUSTE DE ITM.

TIMER Y TR DE CONTROL
OPCIONAL

TANQUE ELEVADO




TUBERIA PVC CONDUIT EMPOTRADA
CABLES DE FUERZA DIAMETRO 1 ¼.


TUBO CONDUIT ¾" PARA CONTROL DE FLOTADOR Y SEÑALES

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA

CAJA REGISTRO EMPOTRADA
EN LA BASE DE CONCRETO
DE LA BOMBA .
CON TERMINALES DE OJILLO
AISLANTE CON CINTA TERMOFIL
Y O CINTA VULCANIZABLE



FLOTADOR ELECTRICO
NO ENCIENDE SI NO HAY NIVEL
DE AGUA



BOMBA ELECTROSUMERGIBLE
SEGÚN CAPACIDAD EN MEMORIA DE
CALCULO.

ELABORO: ING MIGUEL MUÑOZ PASILLAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO
COMUNIDAD FELIPE ANGELES EL BARRANCO

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	SUMINISTRO DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD FELIPE ANGELES EL BARRANCO , FRESNILLO, ZACATECAS.		
DS FLLO MFAP-0625	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS MODELO 98075/8+ MSU 10/6 , O SIMILAR DE 10 H.P. 3X220 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	1.00



ELABORÓ: ING. MIGUEL MUÑOZ PASILLAS