



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
MF DS CPE ADQ FIII-03-20
EA-320101115-N62-2020

OBJETO: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS.

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2020 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN, CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CON LA INTERVENCIÓN DE: EL ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO Y EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNO, REPRESENTANTES, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
		ACLARACION POR EL AREA CONVOCANTE: SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS POR LA RAZON DE QUE EN SU MAYORIA, EL CONCRETO SERA UTILIZADO PARA BACHEO, AL SOLICITAR EL CONCRETO A 28 DIAS ES MUY TARDADO PARA PODER APERTURAR LAS CALLES Y ESTO PROVOCARIA UN MALESTAR A LA CIUDADANIA, ES POR LO QUE SE OPTA POR UTILIZAR UN CONCRETO A 14 DIAS TENIENDO MAYOR COSTO Y POR CONSIGUIENTE UNA REDUCCION EN VOLUMENES.
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2. A 28 DIAS TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1 ½" PUESTO EN OBRA. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 547.92	1	NO COTIZAR
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2. A 28 DIAS TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1 ½" PUESTO EN OBRA. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 522.86	2	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2. A 14 DIAS TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1 ½" PUESTO EN OBRA INCLUYE ACELERANTE. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 930.00
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2. A 28 DIAS TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1 ½" PUESTO EN OBRA. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 2,250.33	3	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2. A 14 DIAS TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1 ½" PUESTO EN OBRA INCLUYE ACELERANTE. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 2025.00




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
MF DS CPE ADQ FIII-03-20
EA-320101115-N62-2020

OBJETO: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA SU APLICACIÓN EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS.

POR LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL


ING. GUSTAVO VEYTIA ESCAREÑO

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES


ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

POR LOS LICITANTES:

No.	EMPRESA Y/O PERSONA FISICA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	C. ANDREA BUENO FALCON	ARQ. MIGUEL DE JESUS ESPINOSA PINEDO	